

## 企业污染源自动监控设施联网情况

企业名称	深圳市深联电路有限公司		联网时间	2018年2月		
排放设施名称	水质在线监测系统		排放口名称	排放口		
数据传输设置						
数据采集器序号	WWSZ0003060032					
终端服务地址码	192.168.134.8:8003/203.91.44.2:2522					
数据上报间隔	10分钟/5分钟					
通讯协议	HJ212 (注: 监控设备与数据采集仪的通信协议)					
现场数据与传输数据是否一致	保持一致					
数据报表	排放浓度	排放流量	排放总量	日报	月报	季报
	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
异常数据	有无标记		有无处理		有无备份	
	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
报警设置	污染物名称	排放浓度标准值	浓度报警上限	浓度报警下限		
	COD	0-80mg/L	75mg/L	0		
	氨氮	0-15mg/L	12mg/L	0		
	总磷	0-1mg/L	0.9mg/L	0		
	总铜	0-0.5mg/L	0.4mg/L	0		
	总镍	0-0.5mg/L	0.4mg/L	0		
	pH	6-9	8.8	6.2		
	流量计	/	/	/		
联网验收情况						
审查项目	核查情况					
与监控中心联网情况	联网情况良好					
数据传输安全性	数据加密与身份验证满足有关要求					
通信协议正确性	数采仪与上位机通讯协议符合要求					
数据传输正确性	数据传输一致性、有效性符合要求					
联网稳定性	联网稳定、可靠					
联网结论	联网正常, 数据正常传输。 <div style="text-align: right;">  <p>联网单位: (盖章) 2018年 月 日</p> </div>					